

罗山县移民安置服务中心罗山县 2026 年度大中型水库库区基金项目及移民直补（县财政结余）资金项目

采购合同

采购人（招标人）：罗山县移民安置服务中心（以下简称甲方）

投标人（供应商）：开来建设有限公司（以下简称乙方）

时间：2026 年 10 月 12 日



合同文件

采购人（招标人）：罗山县移民安置服务中心（以下简称甲方）

投标人（供应商）：开来建设有限公司（以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标底：

根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格：

总价：大写：壹佰柒拾伍万零贰拾贰元伍角伍分（¥：1750022.55元）含税 9%

三、交货时间及地点：

1、乙方在采购合同签订后 30 日历天内全部交付并安装调试完毕（具体日期由签订合同之日起计算）；

2、乙方自定运输方式，自付费用将中标设备合同标的送达甲方指定地点。

四、技术规格：

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌设备，必须满足投标文件承诺的所有服务。

五、附件、配件：

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

六、售后服务：

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

七、验收及异议：

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

八、付款方式：

1. 预付款：合同签订后甲方支付合同价的30%；

2. 货物到场完工验收后甲方支付至合同价的80%；

3. 工程完工后，乙方应及时提供结算报告及结算资料，甲方收到乙方提交的结算资料后，应负责提请财政部门进行财政评审结算。财政评审结算意见作为本项目最终结算价款的唯一依据。甲方应在收到财政评审结算意见后，5日内，按结算意见确认的最终结算金额（扣除按合同约定应扣除的款项，包括但不限于预付款、已付进度款等）向乙方支付至结算总价的100%。

九、违约责任：

1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金；

2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其它损失。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

采购人（甲方）：罗山县移民安置服务中心（公章）

供应商（乙方）：开来建设有限公司（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

法定代表人或授权代理人：（签字）

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

电 话：

电 话：

2026 年 10 月 12 日

2026 年 10 月 12 日

货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	制造 商企 业类 型	单 位	数量	单价	合计	备注
1	电力 电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*240+1*120 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管埋地敷设 5. 其他说明:详见设计 图纸及相关规范 要求等	胜华交 联电缆 科技(河 南)有限 公司	小型	m	1085 .91	1222 .48	13275 03.26	/
2	电力 电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*95+1*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管埋地敷设 5. 其他说明:详见设计 图纸及相关规范 要求等	胜华交 联电缆 科技(河 南)有限 公司	小型	m	229. 85	465. 94	10709 6.31	/
3	电力 电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZCN-YJV-4*16+1 *16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管埋地敷设 5. 其他说明:详见设计 图纸及相关规范 要求等	胜华交 联电缆 科技(河 南)有限 公司	小型	m	459. 7	111. 81	51399 .06	/
4	电力 电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZCN-YJV-3*95+2 *50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管埋地敷设 5. 其他说明:详见设计 图纸及相关规范 要求等	胜华交 联电缆 科技(河 南)有限 公司	小型	m	442. 13	418. 22	18490 7.61	/

5	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*16+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管埋地敷设 5. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	胜华交联电缆科技(河南)有限公司	小型	m	221.06	91.07	20131.93	/
6	电缆终端头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: 电缆截面 $\leq$ 240mm ² 3. 规格: 5 芯 4. 电压 (kV) : 1KV 5. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	胜华交联电缆科技(河南)有限公司	小型	个	12	530.05	6360.60	/
7	电缆终端头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: 电缆截面 $\leq$ 120mm ² 3. 规格: 5 芯 4. 电压 (kV) : 1KV 5. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	胜华交联电缆科技(河南)有限公司	小型	个	3	324.28	972.84	/
8	电缆终端头	1. 名称: 电缆终端头 2. 型号: 电缆截面 $\leq$ 16mm ² 3. 规格: 5 芯 4. 电压 (kV) : 1KV 5. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	胜华交联电缆科技(河南)有限公司	小型	个	3	126.65	379.95	/
9	灭火器	1. 形式: 手提式磷酸氨盐干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC3 3. 含灭火器箱 (型号 XMDK1-2) 4. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	湖北江荆消防科技股份有限公司	小型	具	2	165.59	331.18	/
10	离心式通风机	1. 名称: 隔墙用百叶窗式换气扇 APB15C 2. 规格: 风量: 288m ³ /h 功率: 24W	浙江金盾风机股份有限公司	小型	台	1	778.62	778.62	/

		(220V) 3. 噪音: 37dB (A) 4. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等							
1 1	打洞 (孔)	1. 名称: 换气扇打洞+外墙打洞 2. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	开来建设有限公司	中型	个	2	250.00	500.00	/
1 2	圈梁	1. 混凝土种类: C20 2. 混凝土细石混凝土门槛 3. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	开来建设有限公司	中型	m3	0.06	525.33	31.52	/
1 3	挡鼠板	1. 名称: 挡鼠板 2. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	开来建设有限公司	中型	m	1.8	880.00	1584.00	/
1 4	打洞 (孔)	1. 名称: 桥架打洞 2. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	开来建设有限公司	中型	个	1	300.00	300.00	/
1 5	桥架	1. 名称: 强电桥架 2. 规格: 600*200 3. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	胜华交联电缆科技(河南)有限公司	小型	m	49.24	250.52	12335.60	/
1 6	铁构件	1. 名称: 电缆桥架支撑 2. 材质: 型钢 3. 包含支架制作安装 4. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	开来建设有限公司	中型	kg	66.04	20.26	1337.97	/
1 7	防火堵洞	1. 名称: 桥架防火封堵 2. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	浙江伟星新型建材股份有限公司	小型	处	1	237.31	237.31	/
1 8	装饰灯	1. 名称: LED 双管灯 2. 型号: 2*18W 3. 安装形式: 吸顶安装	河南云轩照明科技有限公司	小型	套	1	107.19	107.19	/

		4. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等							
1 9	照明 开关	1. 名称: 暗装单极开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装距地 1.3m 4. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	正泰电 器股份 有限公 司	小型	个	2	30.0 4	60.08	/
2 0	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 材质、规格: WDZ-BYJ4mm ² 3. 配线形式: 管内敷设 4. 材质: 铜芯 5. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	胜华交 联电缆 科技(河 南)有限 公司	小型	m	135. 69	7.25	983.7 5	/
2 1	普通 灯具	1. 名称: 壁灯 2. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	河南云 轩照明 科技有 限公司	小型	套	1	148. 17	148.1 7	/
2 2	接线 盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装 4. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	浙江伟 星新材 股份有 限公司	小型	个	4	10.5 3	42.12	/
2 3	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置形式: 明敷设 4. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	浙江伟 星新材 股份有 限公司	小型	m	45.3 6	20.3 3	922.1 7	/
2 4	等电 位端 子箱、 测试 板	1. 名称: 局部等电位联结端子箱 2. 安装方式: 暗装, 距地 0.3m 3. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	浙江伟 星新材 股份有 限公司	小型	台	1	76.5 9	76.59	/
2 5	接地 母线	1. 名称: 户内接地母线 2. 材质: -40*4 镀锌	胜华交 联电缆 科技(河 南)有限	小型	m	3.6	44.6 8	160.8 5	/

		扁钢 3. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	公司						
26	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC150 3. 配置形式: 埋地 4. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	浙江伟星新型建材有限公司	小型	m	25	197.44	4936.00	/
27	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 挖沟槽土方 2. 挖土深度: 2m 以内 3. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	开来建设有限公司	中型	m ³	1.8	45.06	81.11	/
28	回填方	1. 填方材料品种: 土方回填 2. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	开来建设有限公司	中型	m ³	1.8	15.48	27.86	/
29	配电间	1. 名称: 配电间 2. 墙面做法: 轻质耐火石膏板夹芯岩棉隔墙, 做法: 12YJ3-4 第 6 页 HG2 3. 屋面做法: 150 厚金属岩棉夹芯板屋面 (含配套龙骨) 耐火极限 ≥ 1.5h 4. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	开来建设有限公司	中型	项	1	20000.00	20000.00	/
30	钢质防火门	1. 钢质防火门 2. 其他说明: 详见设计图纸及相关规范要求等	河南赋安消防器材有限公司	小型	m ²	5.4	553.50	2988.90	/
31	脚手架搭拆		开来建设有限公司	中型	项	1	3300.00	3300.00	/
合 计								1750022.55	